



TBS/1757/DI/15

Sygn. akt 03/DI/15/Kł

Gdańsk 17.06.2015 r.

#### Pt. Wykonawcy

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na budowę zespołu budynków o funkcji biurowej - budynków B i C w zespole obiektów przy ul. Reduta Wyskok 2, ul. Prof. Z. Kieturakisa 8, 10 w Gdańsku wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu na działkach nr 463, 464, 465 i 466 obręb 0100, będących własnością Zamawiającego oraz na wszelkich innych działkach, na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi oraz z prowadzeniem serwisu klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów wywiewnych.

**Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania Wykonawców oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Pytanie 1: Z jakiego materiału ma zostać wykonana elewacja werandy oraz wejścia głównego do budynku?

Odpowiedź: Elewacja werandy oraz elewacja wejściowa do budynku B ma być wykonana z płyt elewacyjnych HPL, z naturalną okleiną drewnianą, np. płyty PRODEMA.

Pytanie 2: Z jakiego materiału ma zostać wykonana obudowa śmietnika i jednostki zew. klimatyzacji?

Odpowiedź: Obudowa śmietnika oraz jednostek klimatyzacji ma zostać wykonana, zgodnie z rys. ZW-3, z płyt elewacyjnych HPL, z naturalną okleiną drewnianą, np. płyty PRODEMA. Natomiast obudowa jednostek klimatyzacji pomiędzy budynkami A i B ma być wykonana z żaluzji stalowych, zgodnie z rys. ZW-4 .

Pytanie 3: Prosimy dokładniej określić izolacyjną płytę nakrokwiovą gr. 6 cm, która ma zostać zastosowana jako warstwa izolacyjna pokrycia dachowego.

Odpowiedź: Izolację nakrokwiovą należy wykonać z płyt poliuretanowych PIR, np. płyty THERMANO

Pytanie 3: Prosimy określić parametry oraz miejsce, w którym ma zostać zamontowana platforma dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź: W budynkach B i C nie została zaprojektowana platforma dla niepełnosprawnych. Dojście do budynków zapewniono z poziomego terenu. Poziom przyziemia budynków został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast dostęp do wyższych kondygnacji budynków B i C jest zapewniony poprzez platformę znajdującą się w istniejącym budynku A.

Zamawiający zmienia termin składania ofert. W związku z tym Rozdział XI ust. 1 oraz ust. 2 lit. a otrzymuje nowe brzmienie:

1. Składanie ofert.

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia 13, pokój nr 104 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **29.06.2015 r. do godz. 11:30**

Jeżeli Wykonawca nie dostarcza oferty osobiście a za pomocą poczty, kuriera, itp. to winien nadać ją z takim wyprzedzeniem czasowym, aby oferta dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

2. Otwarcie ofert.

a) Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu **29.06.2015 r.** o **godz. 11:45** w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Królikarnia 13, w pokoju konferencyjnym, położonym na parterze, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Mękal